

後志家畜保健衛生所電力需給契約
(業務用B)

仕様書

北海道 後志総合振興局 総務課

後志家畜保健衛生所電力受給契約（業務用B）については、契約書のほか、この仕様書に定めるところによる。

1 概要

(1) 需給場所

後志家畜保健衛生所

(2) 業種及び用途

官公署（事務所等）

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,000V
ウ 軽量電圧（標準電圧）	6,000V
エ 標準周波数	50Hz
オ 受電方式	1回線受電方式

(2) 需給地点

各施設の電気設備と一般送配電事業者の供給設備接続点

(3) 工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、計量地点に一般送配電事業者が設置した計量装置等は、一般送配電事業者の所有又は管理責任物とする。

(4) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(5) 電力量等の計量地点

後志家畜保健衛生所庁舎電気室

(6) 予備発電施設の有無等

無

3 予定契約電力等

(1) 予定契約電力及び予定使用電力量

ア 年間予定契約電力	24kw
イ 年間予定電力使用量	46,700kw
ウ 年間予定電力使用量（月別）	

参考資料「後志家畜保健衛生所（業務用B）に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧（月別）」のとおり

(2) 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

参考資料「後志家畜保健衛生所（業務用B）に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧（月別）」のとおり

(3) 力率

85%以上で100%を目途に運用している

4 その他

その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電力供給者と受給者間で協議の上、定めるものとする。

仕様書 別記「後志家畜保健衛生所電力需給契約(業務用B)個別仕様一覧」

団体名	振興局名	指定庁舎等の名称	区分	施設 管理者	計量地点	需給施設 住所・郵便番号	通知等送付先 住所・郵便番号・所属	契約種別	予備電力 契約の有 無	自家発電 給契約の 有無	付帯割引 契約の有 無	太陽光発電 設備等によ る発電への 発電	供給電気方式 及び受電方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	予備発電 設備 (kVA)	予定契 約電力 (kW)	予定電力使用量 (kWh)	
北海道	後志総合振興局	後志家畜保健衛生所	庁舎	所長	庁舎電気室	〒044-0083 虻田郡倶知安町字旭15番地	〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 北海道後志総合振興局総務課総務係	業務用電力(一般)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	—	24	46,700	9月

参考資料 後志家畜保健衛生所（業務用B）に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧（月別）

契約種別	庁舎名称	電力量区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計
高圧 （業務用 B）	後志家畜保健衛生所 （シリベ・シカチホクンエイセイジヨ）	最大需要電力（kw）	13	11	11	16	15	12	12	19	24	—
		使用電力量（kwh）	4,486	4,176	4,413	5,025	5,044	4,591	4,650	5,489	8,782	46,656
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

※ 使用電力予定数量については、2022年度の実績額の十の位を四捨五入した数量を用いる。